

16.	Выход из технического подполья выполнен не обособленно от общей лестничной клетки здания, дом № 19, первый подъезд.	Выполнить разделение по входным группам согласно технического решения	И П "Нехаенко О.И."	представить согласованное техническое решение до 29.02.2016 выполнить мероприятия согласно технического решения до 30.04.2016	
17.	Имеется свободный доступ к ВРУ и квартирным приборам учета электроэнергии	Выполнить размещение ВРУ и приборов учета электроэнергии в обособленных помещениях	И П "Нехаенко О.И."	выполнить мероприятия согласно технического решения до 30.04.2016	
18		Осуществить Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов после завершения работ по реконструкции	И П "Нехаенко О.И."	01.08.2016	

Подготовил



А.К. Трифонов